

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Ордынском районе

Испытательный Лабораторный Центр филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области в Ордынском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер
Школьный, зд. 7, тел.: 8(383)5923180, e-mail: ordgigena@bk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512085

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/ Начальник санитарно-
гигиенической лаборатории



Е.А. Дятлова
23.06.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-36/03079-26 от 23.06.2026

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5426101617 ОГРН 1025405013655)

2. Юридический адрес: 632492, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КОЧКОВСКИЙ, П ЕРМАКОВСКИЙ, УЛ
ЛЕНИНА Д. 30

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Кочковский, п Ермаковский, ул Ленина, д. 30

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Администрация Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области,
Водоразборный кран в здании Администрации, Новосибирская обл, м.р-н Кочковский, с.п. Ермаковский
сельсовет, п Ермаковский, ул Ленина, д. 30

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.06.2026 12:00 - 12:10

Ф.И.О., должность: Фабер А. А.

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2026 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Муниципальный контракт №47 от 21 января
2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный
Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 54-00-36/03079-26 от 23.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора Мпроб (образцов) № 47 от 16 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-36/03079-3-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1970414

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 16.06.2026 14:00 дата начала испытаний 16.06.2026 14:30, дата окончания испытаний 23.06.2026 11:34				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,48±0,10	ГОСТ 4011-72
3	Жесткость	°Ж	Более 20 (22,15±3,32)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
4	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
5	Запах при 60 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
6	Марганец	мг/дм³	0,176±0,026	ГОСТ 4974-2014 п. 6.3
7	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
8	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 п. 5

Ответственный за оформление протокола:
П.В. Власова, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 54-00-36/03079-26 от 23.06.2026